



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ДИРЕКТОРУ
БЕРЕЗОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
№9"

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, в городе Березовский, в
городе Верхняя Пышма
адрес: 620012, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А
тел. (343)307-39-39, факс (343)307-37-99
E-mail: mail_10@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

623701, Свердловская обл., г. Березовский,
БРУСНИЦЫНА УЛ., 4

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 13.04.2021

№ 66-10-12/14- *19104* -2021

При проведении проверки с 17.03.2021 по 13.04.2021

в отношении

БЕРЕЗОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 623701, Свердловская обл., г. Березовский, БРУСНИЦЫНА УЛ., 4
дата регистрации 26.12.2002
ИНН/ОГРН 6604009053 / 1026600670722

Берёзовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа № 9" (623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Брусницына, 4)
рассмотрении представленных документов: акта от 13.04.2021

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 -
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Оборудовать локальными вытяжными системами - вытяжными зонтами источники выделения влаги, тепла, а именно над печью, пароконвектоматом, над мочными ваннами для кухонной посудой, над мочными ваннами для столовой посудой.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.13.	10.01.2022
2.	Обеденный зал оборудовать столовой мебелью (столами, табуретами), не имеющей дефекты и поврежденное покрытие.. В обеденном зале исключить	СП 2.4.3648-20	2.4.6.3.	10.01.2022

	хранение не используемого кухонного оборудования.			
3.	Все источники искусственного освещения в обеденном зале содержать в исправном состоянии.	СП 2.4.3648-20	2.8.9.	10.01.2022
4.	Дезинфекционные средства для обработки рук перед обеденным залом хранить в упаковке производителя.	СП 2.4.3648-20	2.11.6.	10.01.2022

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма
в срок до 10.01.2022г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

2.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №9", на Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9»

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Главный специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в
Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, в городе
Березовский, в городе Верхняя
Пышма

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись



Толстова Ольга Николаевна

ФИО

Предписание получил:

Директор Вулавшиной С.В.

должность, ФИО

[Подпись]

подпись

13.04.2021.

дата

Место выдачи предписания:

620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания